

Information gemäß § 6 Trinkwasserverordnung

Die Gemeinde Ertl als Betreiber einer öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlage informiert hiermit alle Abnehmer von Trinkwasser aus dem öffentlichen Leitungsnetz gemäß § 6 Trinkwasserverordnung (TWV), BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F. über die Qualität des Wassers.

Das Umweltlabor AGROLAB Austria GmbH hat am 3. August 2021 Wasserproben aus dem Leitungsnetz der Gemeinde Ertl entnommen und diese auf die Parameterwerte der Trinkwasserverordnung (BGBl. II 304/2001) bzw. des Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 „zusätzliche Kriterien“) überprüft. Laut den über die Untersuchungsergebnisse verfassten Prüfberichten des Umweltlabors AGROLAB Austria GmbH in 8212 Pischelsdorf vom 7. August 2021, wurden die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung eingehalten.

Beurteilung des Trinkwassers:

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Hinweis:

Die Gemeinde Ertl als Betreiber der Wasserversorgungsanlage weist darauf hin, dass die Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchungen allen Verbrauchern (z.B. durch Aushang im Gebäude) zur Kenntnis zu bringen sind. Aufgrund der Anforderungen gemäß Anhang II der Trinkwasserverordnung ist beim Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage Ertl keine Untersuchung auf Pestizide erforderlich. Es ist zu erwarten, dass bei den einzelnen Abnehmern die Konzentrationen der Parameter unterschiedlich sind und minimale Schwankungen wegen dem Mischen von Wässern verschiedener Beschaffenheit auftreten können.

Ergebnis der chemischen Untersuchung des Trinkwassers:

Sensorische Prüfungen

Tag der Probennahme, Ort	03.08.2021, Gemeindeamtshaus Ertl
Geruch (vor Ort)	geruchlos
Geschmack organoleptisch (vor Ort)	geschmacklos
Färbung (vor Ort)	farblos, klar, ohne Bodensatz
Lufttemperatur (vor Ort)	17 °C

Physikalisch- chemische Parameter, Indikatorwert, berechnete Werte und mikrobiologische Untersuchung

	Einheit	Parameterwerte TWV 304/2001	TW-Probe
Wassertemperatur (vor Ort)	°C		16,7
Nitrat (NO ₃)	mg/l	50	3,8
Wasserstoffionenkonzentration	pH-Wert	6,5 – 9,5	7,1
Gesamthärte	°dH	>8,4	13,9
Carbonathärte	°dH		13,1
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l		4,69
<i>Pestizide</i>	<i>Nicht erforderlich</i>		
Kalium (K)	mg/l	50	0,80
Calcium (Ca)	mg/l	400	83,7
Magnesium (Mg)	mg/l	150	9,42
Natrium (Na)	mg/l	200	2,5
Chlorid (Cl)	mg/l	200	<1
Sulfat (SO ₄)	mg/l	250	5,8

Für weitere Auskünfte und Detailfragen wenden Sie sich bitte an das Gemeindeamt Ertl.
Telefon: 07477/7201, email: gemeinde@ertl.gv.at